

2. Дымовая труба.

2.1 Конструктивные решения.

Нагрузки, воздействия и коэффициенты надежности по нагрузке, а также возможные сочетания нагрузок принимаются согласно требованиям СНиП 2.01.07-85*.

Значения коэффициентов, учитывающих изменения скоростного напора в зависимости от высоты, принятые для типа местности «А» (табл. 6 СНиП 2.01.07-85*)

Все расчеты производятся методом подбора.

Фундаменты.

Фундамент принят монолитный из бетона кла. В15 с армированием сетками и отдельными стержнями из арматуры кла. А-500С (ГОСТ Р 52544-2006).

Основанием под фундамент служат пески желтые пылеватые, насыщенные водой, плотные с прослойками суглинка.

За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола здания котельной, что соответствует абсолютной отметке минус 22,15.

В основании фундамента выполняется щебеночная подготавка толщиной 100 мм. Щебеночную подготавку утрамбовать и проложить битумом (до полного насыщения).

Бетонные поверхности фундамента, соприкасающиеся с грунтом, обмазываются горячим битумом за два раза.

Производство работ выполняется в соответствии со СНиП 3.02.01-87 «Здания и сооружения, основания и фундаменты» и СНиП 3.02.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

Решения по установке дымовой трубы.

Проектом предусматривается установка газоотводной металлической трубы диаметром D=530 мм по ГОСТ 10476-91 с толщиной стенки 8 мм высотой 20 м.

Дымовая труба рассчитана для установки в III ветровом районе по классификации СНиП 2.01.07-85*, радион с средней температурой наружного воздуха наивыше холодной пятидневки минус 23 С° и районом с сейсмичностью до 7 баллов.

Устойчивость трубы обеспечивается следующими решениями:

- закрепление базы трубы через опорную плиту при помощи анкерных болтов А-1, заделанных в бетон при бетонировании фундамента;
- устройство монолитного фундамента с плавающими подушками, исключающей образование максимальных краевых напряжений в зонах основания.

По длине трубы предусмотрены стяжки через 10,0 м.

Проект предусматривает применение следующих марок стали:

- а) для расчетных элементов - сталь марки Ст3сп, Ст3спс ГОСТ 380-94;
- б) для нерасчетных элементов - сталь марки Ст2кп ГОСТ 380-94.

Все сварочные швы варить электродом типа Э42 ГОСТ 9467-75.

Для всех болтов, соединений применяются болты с шестигранной головкой нормальной точности по ГОСТ 7798-70.

Изготовление и монтаж дымовой трубы должны производиться по чертежам настоящего проекта и в соответствии со СНиП 3.03.01-87.

При выполнении санитарных соединений все угловые швы выполняются с плавным переходом к основному металлу; угловые швы, передающие продольные усилия, допускается выполнять с плоской поверхностью. Все стыковые швы оболочек газоотводных стволов должны выполняться с полным проваром, с проверкой физическими методами контроля мест пересечения колышевых и продольных швов оболочек. Прерывистые швы и электропротяжки не допускаются.

Монтаж металлоконструкций дымовой трубы должен производиться в соответствии с проектом производства работ, выполненным специализированной организацией.

Рекомендуемые методы монтажа дымовой трубы высотой 20 м - с помощью гусеничного или пневмоколесного крана.

Примывание газоходов наземное.

Расчетная схема трубы - консольно-защемленная оболочка.

При проектировании использованы СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия", СНиП II-39-90 "Стальные конструкции".

Для молниезащиты трубы предусмотрен молниеприемник из арматуры №20 мм длиной 1000 мм.

Арматура трубы для заземления должна быть соединена с металлическими элементами фундамента трубы.

Захист от коррозии и окраска:

- а) пескоструйная очистка внутренней поверхности ствола;

б) обезжиривание и обдувка;

в) покрытие жаростойким лаком КО-814 + лак КО/85 + алюминиевая пудра 10%.

Сушку производить при 20° в течение 5 часов.

Теплоизолирующий слой - минеральная вата URSA, толщина слоя - 60 мм.

Покровный слой - сталь тонколистовая оцинкованная.

Теплоизоляция обеспечивает хорошую скорость выброса продуктov сгорания, снижает теплопотери в шахте дымовой трубы, преобразует образование опасного агрессивного конденсата на внутренней поверхности дымовой трубы.

Наружные поверхности стволов предварительно очищаются и обезжириваются, а затем без зернистости покрываются жаростойкой эмалью КО-811.

Ствол трубы должен быть окрашен группами горизонтальных чередующихся по цвету полос шириной до 6 м. В каждой группе должны быть 3 или 5 полос, крайние из них окрашиваются в темный цвет. На дымовой трубе верхняя маркировочная полоса наносится на 1,5 - 3,0 м ниже обреза трубы.

Обслуживание сбогается с периодическим наблюдением за состоянием конструкций и обеспечением нормальной работы дымовой трубы.

Особое внимание следует уделять контролю состояния антикоррозионного покрытия и металла газоотводящих стволов (в части коррозии).

Сроки проведения осмотров:

- 1) общий осмотр (ствол, газоходы, состояние крепления анкерных болтов и т.д.)

- 2 раза в год;

- 2) осмотр состояния покрытия металла ствола - 1 раз в месяц.

При нарушении покрытия производится проверка толщины скородированных металлов (в необходимых случаях производится съемка стекни). Если в результате коррозии толщина стекни ствола достигает 4,0 мм на участке более 30% периметра, то труба демонтируется.

Все результаты осмотров заносятся в журнал эксплуатации объекта. Журнал эксплуатации (форма произвольная) заводится с момента сдачи трубы в эксплуатацию.

В проекте разработан анкерный фундамент дымовой трубы, а также закладные части для него. Фундамент разработан для грунта с расчетным сопротивлением не менее 1,45к/см² (14,5т/м²).

Бетон анкерного фундамента монолитный, кла. В15, F75, W4.

При производстве бетонных работ особое внимание следует обратить на точность установки закладных деталей. По берху фундамента выполнить подсыпку цементным раствором М100 толщиной 50 мм. Под фундамент и плиту ПН10 выполнить подготовку из щебня, втрамбованного в бетон, толщиной 100 мм. Бетон укладывать послою с вибратором каждого слоя. Боковые поверхности фундамента, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом в два слоя. При обратной засыпке грунта вокруг фундамента утрамбовать послою (200-300 мм).

После установки трубы всплывающие части закладных деталей окрасить перхлорвиниловыми эмалями в 3-4 слоя по предварительно очищенной поверхности.

Строительство анкерного фундамента производится при положительных температурах. Планировка застраиваемой площадки проектируется с обеспечением быстрого стока атмосферных вод с максимальным использованием естественного рельефа местности. Вокруг фундамента выполняется отмостка с уклоном 0,030.

								138.09.14-КР
Строительство блочно-модульной котельной для теплоснабжения группы жилых домов по ул. Фундуковская южнее в Советском районе г. Астрахани.								
Изм.	Кол.	Лист	Нр.ок	Подпись	Дата			
ГИП	Черкаев					Наружные инженерные сети и привязка котельной "КОМБАТ-В-2,5".	Стадия	Лист
Проверил	Басова						ПД	2
Разраб.	Вострикова					Общие данные (окончание).		
Н.контр.	Беженцева					ПКБ ООО СРП "Термо-технология"		