




*Разрез 1-1 (М1:50).*





Оцинк. сталь 0,5мм.  
Асбестоцементный лист 5мм.  
Сетка 20х1,6


*Клапан взрывной КВ-2 (1:10)*





*Переход П-1 (1:20)*



*Компенсатор КР-1 (М1:50)*



*Клапан взрывной КВ-1 (1:10)*



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
	Лист КР-8	Газоходы		
	ГОСТ 10704-91	Труба #426x4,0	4м	
	ГОСТ 10704-91	Труба #630x4,0	1м	
Пр-1		Перегородка для разделения потоков	1	
	ГОСТ 19903-74	Лист 4	0,3м2	
		Изоляция газоходов и дымовой трубы		
	ГОСТ 22950-95	Минеральная вата	м3	3,2
	ГОСТ 14918-80	Сталь тонколистовая	м2	58,73

138.09.14-КР

Строительство блочно-модульной котельной для теплоснабжения группы жилых домов по ул. Фунтовское шоссе в Советском районе г. Астрахани.

Изм.	Кол.	Лист	Нр.ок	Подпись	Дата	Страница	Лист	Листов
ГИП		Черкаев						
Проверил		Басова						
Разраб.		Вострикова						
Н.контр.		Беженцева						

Наружные инженерные сети и привязка котельной  
"КОМБАТ-В-2,5".

Газоходы металлические.  
Разрез 1-1 (М1:50).

ПКБ ООО СРП  
"Термо-технология"