


План установки ГРПШ-13-1Ну1.

Paspe3 1-1 (1:40)



1. Общие указания, обозначения см. СГС-1,2,3.
2. Перед установкой шкафного газорегуляторного

ГРПШ-13-1НУ1 выполнить бетонное основание 4,8х4,0 м перед установкой шкафного газорегуляторного пункта

CFC-6

Размер для справок *

138.09.14-CGC

3. На входной заслонке 30С41НЖ1 ДУ50мм перед ГРПШ и выходной заслонке 30С41НЖ1

Ду80 после ГРПШ установить изолирующие соединения по ТП МГНП 01-99

4. Озраждение ГРПШ см. СГС-7.

5. Продувочные свечи вывести на высоту не менее 4м от уровня земли

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №