



План на отм. 0.000 (М1:50).



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
КР-1	Лист КР-9	Компенсатор КР-1	1	
	ГОСТ 19903-74	Лист 4	1,62м2	
	ГОСТ 10704-91	Труба #76x3,0	1,8м	
	ГОСТ 10704-91	Труба #630x6,0	0,2м	
КВ-1	Лист КР-9	Клапан вваривной КВ-1 Ду250	1	
	ГОСТ 10704-91	Труба #273x4,0	0,3м	
	ГОСТ 19903-74	Лист 4	0,16м2	
	ГОСТ 14918-80	Сталь тонколистовая оцинкованная S=0,5мм		0,1м2
		Асбестовый лист 5мм.- Ф370мм		1шт
	ГОСТ 3826-82	Сетка 20x1,6	0,1м2	
	ГОСТ 7798-70*	Болт М10x30	12шт	
КВ-2	Лист КР-9	Клапан вваривной КВ-2 Ду200	2	
	ГОСТ 10704-91	Труба #219x4,0	0,3м	
	ГОСТ 19903-74	Лист 4	0,16м2	
	ГОСТ 14918-80	Сталь тонколистовая оцинкованная S=0,5мм		0,1м2
		Асбестовый лист 5мм.- Ф319мм		1шт
	ГОСТ 3826-82	Сетка 20x1,6	0,1м2	
	ГОСТ 7798-70*	Болт М10x30	12шт	
К-1	Данный лист	Короб К-1	1	
	ГОСТ 19903-74	Лист 4	2,5м2	
ОП	Лист КР-9	Опора ОП	3	
	ГОСТ 19903-74	Лист 10	0,4м2	
	ГОСТ 10704-91	Труба #219x5,0	1,53м	
	ГОСТ 14911-82	Опора ОПП2-100.630		
	ГОСТ 25192-82	Бетон В15	0,5м3	
О-1	Лист КР-9	Отвод 90° #426x4 (О-1)	шт	2
	ГОСТ 19903-74	Лист 4	0,46м2	
П-1	Лист КР-9	Переход П-1	1	
	ГОСТ 19903-74	Лист 4, 1625x801		
П-2	Данный лист	Переход П-2	2	
	ГОСТ 19903-74	Лист 4, 1210x390		

138.09.14-КР

Строительство блочно-модульной котельной для теплоснабжения группы жилых домов по ул. Фунтовское шоссе в Советском районе г. Астрахани.

Изм.	Кол.	Лист	Имя	Подпись	Дата	Стация	Лист	Листов
ГИП		Черкаев				ПД	8	9
Проверил		Басова				ПКБ ООО СРП "Термо-технология"		
Разраб.		Вострикова				План на отм. 0.000 (М1:50). Газоходы котлов.		
Н.контр.		Безенцева						