

Наименование элемента диаметр или размеры, мм	Кол-во	t 'тепло-носителя		Изоляционные конструкции						Примечание
				Основной изоляционный слой			Покровный слой			
		max	min	Материал	Толщи-на, мм	Общий объем, м3	Материал	Толщи-на, мм	Общая пов-ть м2	
Газоходы надземной прокладки	м	160		Минеральная вата URSA ГОСТ 22950-95			Сталь тонколистовая ГОСТ 14918-80			
Ø426	4,0				60	0,37			6,88	
Ø630	1,0				60	0,1			1,26	
Дымовая труба Ø530	20				60	2,2			40,8	
Итого:						2,67			48,94	
Итого: с коэффициентом 1,2						3,2			58,73	