

Инв. N подл.		Подпись и дата		Взам. инв. N					
Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна,фирма)	Тип,марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Ед.измерения	Завод-изготовитель	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо-вания, тыс.руб.	Коли-чест-во	Масса 1 ед. кг.	
	Оборудование								
1	Пункт учета газа с огной линией регуцирования, байпасом, газовым обогревом и регулятором гвления газа: РДГ-50Н - РВх=0.3МПа, РВых=0,02МПа, с углом учета газа (счетчик газа РУГ-С40 (1:20)).	ГРПШ-13-1НУ1	компл	000 "Волга-Газ	г. Саратов		1		
2	Соединение изолирующее ЭЗК 16.00-04 Ду50 Ру1.6Мпа	ТП МГНП 01-99	шт.				2		
3	Соединение изолирующее ЭЗК 16.00-04 Ду80 Ру1.6Мпа Трубопроводная арматура	ТП МГНП 01-99	шт.				2		
4	Загвижка стальная фланцевая Ду50; Ру1.6Мпа	30с41нж1	шт.				2		
5	Загвижка стальная фланцевая Ду80; Ру1.6Мпа	30с41нж1	шт.				2		
6	Кран стальной шаровый газовый Ду20х2.8	11627п	шт.				1		
	Трубопроводы								
7	Труба стальная электросварная 57х4,0 ГОСТ 10704-91* ВСт3сп ГОСТ 10705-90		м				16,0		
8	Труба стальная электросварная 89х4,0 ГОСТ 10704-91* ВСт3сп ГОСТ 10705-90		м				8,0		
10	Труба стальная вогоразопроводная Ду 20х2,8	ГОСТ 3262-75	м				10		
11	Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR 11-63х5,8	ГОСТ Р50838-95	м				14,0		
	Стандартные изделия.								
12	Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь "	ТУ 2248-025-							
	ПЭ 80 63х5,8/см57 (с удлиненным хвостовиком)	-00203536-96	шт.				3	(в т.ч.-1шт-обдр,запас)	
13	Отвод 90 89х4,0	ГОСТ 17375-2001*	шт.				4		
14	Отвод 90 57х3,5	ГОСТ 17375-2001*	шт.				6		
138.09.14-СТС.С									
Строительство блочно-модульной котельной "КомБАТ-В-2,5" для теплоснабжения группы жилых домов по ул. Фрундовское шоссе в Советском районе г. Астрахани.									
Наружные инженерные сети и привязка котельной "КомБАТ-В-2,5".							Стадия	Лист	Листов
							ПД	1	2
Спецификация оборудования, изделий и материалов.							ПКБ ООО СРП "Термо-технология"		