


| N по позиции | Наименование | Наименование сливного колодца | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | К3 | К4 | К6 | | |
| 1 | Люк чугунный с крышкой по ГОСТ 3634-89 | 1 | 1 | 1 | | |
| 2 | Плита перекрытия ПП10 ГОСТ 8020-90 | 1 | 1 | 1 | | |
| 3 | Кольцо стеновое КС10.6 ГОСТ 8020-90 | 2 | 2 | 2 | | |
| 4 | Плита днища ПН10 ГОСТ 8020-90 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

1. Сливной колодец разработан на основании типового проекта 902-09-22.84.
2. Объем бетона для заделки труб равен 0,05м3.
3. При монтаже все элементы колодца устанавливаются на цементном растворе марки В5 толщиной 10мм.
4. Изоляция сливной трубы -весьма усиленная битумная.
5. Объем бетонной подготовки равен 0,45м3 (0,7м3).
6. Объем остального покрытия равен 0,1м3 (0,15м3).

* Размер для справок

Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.

| Изм. | Кол. | Лист | Nдок | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| ГИП | | Черкаев | | | |
| Проверил | | Басова | | | |
| Разраб. | | Вострикова | | | |
| Н.контр. | | Беженцева | | | |

138.09.14-СВС;СВС

Строительство блочно-модульной котельной для теплоснабжения группы жилых домов по ул. Фунтовское шоссе в Советском районе г. Астрахани.

Наружные инженерные сети и привязка котельной "КоМБАТ-В-2,5".

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| ПД | 6 | 7 |

Сливной колодец Ф1000.

ПКБ ООО СРП "Термо-технология"