



1. Сливной колодец разработан на основании типового проекта 902-09-22.84.
2. Объем бетона для заделки труб равен 0,05м³.
3. При монтаже все элементы колодца устанавливаются на цементном растворе марки В5 толщиной 10мм.
4. Изоляция сливной трубы –весьма усиленная битумная.
5. Объем бетонной подготовки равен 0,45м³ (0,7м³).
6. Объем остального покрытия равен 0,1м³ (0,15м³).

* Размер графика

							138.09.14-СВС;СВС		
							Строительство блочно-модульной котельной для теплоснабжения аграрии жилых домов по ул. Фунтовское шоссе в Советском районе г. Астрахани.		
Изм.	Кол.	Лист	Мрук	Подпись	Дата				
ГИП		Черкаев					Наружные инженерные сети и привязка котельной "КОМБАТ-В-2,5".		
Проектировщик		Басова					ПКБ ООО СРП		
Разработчик		Вострыкова					"Термо-технология"		
Н.контр.		Беженцева					Сливной колодец Ф2000.		