Профиль водопровода



Отметка низа или лотка трубы	24.40; 23.82; 23.70; 23.71; 23.74; 23.77; 24.16; 24.44; 24.46; 24.42; 24.40; 24.43
Проектная отметка земли	22.52; 22.52; 22.52
Натурная отметка земли	22.80; 22.41; 22.00; 22.00; 22.00; 22.10; 22.56; 23.00; 23.00; 23.07
Обозначение трубы и тип изоляции	Труба ПЭ 63 SDR17.6 110х6,3 питьевая ГОСТ 18599—2001; Труба ПЭ 63 SDR17.6-63х3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001
Основание	Естественное
Уклон ‰ / Длина,м	38 / 18,35; 2.74 / 167.65; 8.7 / 34,1; 2 / 16,2
Расстояние	15,10; 3,25; 1,70; 3,0; 10,5; 3,0; 149,45; 32,0; 2,1; 7,78; 1,08; 4,34; 3,0
Номер колодца, точки угла поворота	N1; N2
Глубина заложения трубы	1,70; 1,70; 1,60; 1,46; 1,91
План трассы	1ø1,5; 3,0; A; 3,0; B1; Уг.1 90°; Уг.1 117°; ПГ-1; 2ø1,5

Футляр полиэт.
ПЭ 80 160х14,6; L=16,5м.

* Размеры для справок.

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

						138.09.14–СВС;СВС
						Строительство блочно-модульной котельной для теплоснабжения группы жилых домов по ул. Фунтовское шоссе в Советском районе г. Астрахани.
Изм.	Кол.	Лист	Nдок	Подпись	Дата	
ГИП		Черкаев				Наружные инженерные сети и привязка котельной "КоМБАТ-В-2,5".
						Стадия: ПД; Лист: 4; Листов: 7
Проверил		Басова				Продольный профиль водопровода.
Разраб.		Вострикова				ПКБ ООО СРП "Термо-технология"
Н.контр.		Беженцева				