Эскиз	Обозначение компенсаторов	∅	H	A	△ L	△Lрасч	Кол.
	К1	Т1ø108х4,0	2500	1250	78	39	3
		Т2ø108х4,0	2500	1550	78	39	3

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.	Лист	Nдок	Подпись	Дата
ГИП		Черкаев			
Проверил		Басова			
Разраб.		Чернышева			
Н.контр.		Беженцева			

138.09.14-ТС

Строительство блочно-модульной котельной для теплоснабжения группы жилых домов по ул. Фунтовское шоссе в Советском районе г. Астрахани.

Наружные инженерные сети и привязка котельной "КоМБАТ-В-2,5".	Стадия	Лист	Листов
	ПД	5	26
Схема теплосети.	ПКБ ООО СРП "Термо-технология"		